

AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS“ (TOLIAU – ESO) PASTABOS IR PASIŪLYMAI VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS NUTARIMO „DĖL BALANSAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAMS IR UŽ BALANSĄ ATSAKINGOMS ŠALIMS TAIKYTINŲ NUOSTATŲ IR SĄLYGŲ PASIŪLYMO DERINIMO“ PROJEKTUI (TOLIAU – NUTARIMO PROJEKTAS)

2018 m. gruodžio 5 d.

Eil. Nr.	Nutarimo projekto nuostata	LE komentaras	Siūlomas pakeitimas
1.	<p>DISBALANSO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS</p> <p>17.3. Specialieji reikalavimai dėl pranešimų, informacijos ar kitų duomenų teikimo, kiek tai susiję su informacijos mainais vykdant prekybą Disbalansu gali būti nustatomi Informacijos mainų reglamente ar kituose PSO techniniuose ir organizaciniuose reglamentuose.</p>	<p>Standartinių sutarties sąlygų derinimas su valstybine priežiūros institucija yra viena iš priemonių, siekiant užtikrinti teisingą sutarties šalių interesų pusiausvyrą ir apsaugant silpnesniosios sutarties šalies, neturinčios pakankamai galių daryti įtakos sutarties turiniui, teisių ir teisėtų interesų apsaugą.</p> <p>Šiuo aspektu aptariama sutarties sąlyga, numatanti, kad PSO turi teisę nustatyti papildomus reikalavimus duomenų, informacijos teikimui, sudaro prielaidas operatoriui pasinaudoti nevaržoma diskrecija ir išimtinė teise nustatyti nenaudingas ir nesąžiningas sąlygas.</p>	<p>„17.3. Specialieji reikalavimai dėl pranešimų, informacijos ar kitų duomenų teikimo, kiek tai susiję su informacijos mainais vykdant prekybą Disbalansu, gali būti nustatomi Informacijos mainų reglamente ar kituose PSO techniniuose ir organizaciniuose reglamentuose.“</p>
2.	<p>DISBALANSO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES 1 PRIEDAS (INFORMACIJOS MAINŲ REGLAMENTAS)</p> <p>3.4.6. Elektros energijos gamybos grafikai 0,5 MW ir didesnės instaliuotos galios gamybos šaltiniuose, atskirai nurodant kiekvieno gamintojo (generatoriaus) rodiklius;</p>	<p>Šio punkto pakeitimu nustatomi papildomi planavimo reikalavimai elektros energijos gamintojams (ar jų BRP) su instaliuota galia nuo 10 MW į 0,5 MW. Neaišku, koku teisiniu pagrindu ir koku tikslu keičiamas šio punkto reikalavimas el. energijos gamybos grafikų pateikimui el. gamintojams - iš turinčių įrengtą galią nuo 10 MW į 0,5 MW. Šis pakeitimas sukeltų didelę papildomo mažesnių (STO tinkle esančių) el. energijos gamintojų administravimo našta, kasdienio valandinio planavimo, pildymo Stateros IT sistemoje, faktinių duomenų teikimo apimtis ar pareikalautų pakeitimų IT sistemose. Šie pakeitimai būtų papildoma našta tiek skatinamų ar neskatinamų atsinaujinančių energijos išteklių elektros gamintojams, tiek nepriklausomiems tiekėjams, STO, kuris vykdytų tokių gamintojų energijos supirkimą. Bendrovės nuomone, kol balansavimo/planavimo atsakomybė nėra perkeliama konkrečiam elektros energijos gamintojui, ši informacija tik būtų renkama, bet vis tiek nebūtų aktuali ir nebūtų panaudojama finansiniam atsiskaitymui tarp BRP ir PSO.</p> <p>Jeigu toks reikalavimas išliktų, siūlome alternatyvų sprendimą, nukelti šio reikalavimo įsigaliojimo datą</p>	<p>„3.4.6. Elektros energijos gamybos grafikai 0,5 MW 10 MW ir didesnės instaliuotos galios gamybos šaltiniuose, atskirai nurodant kiekvieno gamintojo (generatoriaus) rodiklius;“</p> <p>arba,</p> <p>„3.4.6. Nuo 2020 m. sausio 1 d. elektros energijos gamybos grafikai 0,5 MW ir didesnės instaliuotos galios gamybos šaltiniuose, atskirai nurodant kiekvieno gamintojo (generatoriaus) rodiklius;“</p>

Eil. Nr.	Nutarimo projekto nuostata	LE komentaras	Siūlomas pakeitimas
		vėlesniam terminui, kuris leistų geriau pasiruošti tokiems pakeitimams.	