

**VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS PASTABOS AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ GENERALINIO DIREKTORIAUS ĮSAKYMO
“DĖL AB „ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIAUS“ ELEKTROS ENERGIJOS GAMINTOJŲ PASINAUDOJIMO ELEKTROS TINKLAIS TVARKOS APRAŠO ATNAUJINIMO” IR TVARKOS PARAŠO PROJEKTUI**

2019 m. spalio 10 d.

Lentelėje vartojamos santrumpos:

AIEĮ – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių energetikos išteklių įstatymas

EEĮ – Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas

Prijungimo parašas – Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašas.

KP – EEĮ 2 str. 17¹ dalyje apibrėžtas elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų ketinimų protokolas.

Skatinimo tvarkos aprašas – Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 827 „Dėl Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintas Atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo energijai gaminti skatinimo tvarkos aprašas.

Eil. Nr.	Punktas, papunktis	Nuostata	Pastaba	Siūlomas pakeitimas
Aprašo projektas				
1.	Aprašo 2 p.	Sąvokų apibrėžimai	Sunumeruoti apibrėžimus	2.1. Aukcionas - <...> 2.2. Elektrinė - <...>
2.	Aprašo 2 p.	Aukcionas (aukcionai) – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyti fiksuotų elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifų ir skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai, organizuojami Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka ir terminais.	AIEĮ nėra numatytų ar kitaip įvardintų fiksuotų el. energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifų aukcionų, Neplėsti įstatyme vartojamos sąvokos. Ypač turint galvoje, kad Apraše nėra nuostatų, susijusių su fiksuotais elektros energijos išteklių tarifais.	Aukcionas (aukcionai) – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatyti fiksuotų elektros energijos iš atsinaujinančių išteklių tarifų ir skatinimo kvotų paskirstymo aukcionai, organizuojami Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka ir terminais.
3.	Aprašo 2 p.	Elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminantis vartotojas (toliau – gaminantis vartotojas) – elektros energijos vartotojas, gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintis teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvaldomai patiekti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos	Sąvoka atitinka EEĮ 2 str. 9 dalies apibrėžimą, todėl nereikėtų kartoti.	Elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminantis vartotojas (toliau – gaminantis vartotojas) – elektros energijos vartotojas, gaminantis elektros energiją iš atsinaujinančių energijos išteklių savo reikmėms ir ūkio poreikiams tenkinti ir turintis teisę pagamintą, bet savo reikmėms ir ūkio poreikiams nesuvaldomai patiekti į elektros tinklus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme nustatyta tvarka.

		atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nustatyta tvarka.		
4.	Aprašo 2 p.	Išankstinės prijungimo sąlygos – gamintojui operatoriaus išduodamos preliminarios projektavimo sąlygos, kuriose nustatomi privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant šio gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų tinklų ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas.	Apibrėžimas iš esmės atitinka Prijungimo aprašo 38 p. apibrėžimą, todėl nekartotinas.	Išankstinės prijungimo sąlygos gamintojui operatoriaus išduodamos preliminarios projektavimo sąlygos, kuriose nustatomi privalomieji elektros tinklų tiesimo, pertvarkymo ir (ar) plėtros reikalavimai, prijungiant šio gamintojo elektrinę prie operatoriaus valdomų tinklų ar teikiant kitas teisės aktuose nustatytas paslaugas.
5.	Aprašo 2 p.	Ketinimų protokolai – operatoriaus ir gamintojo susitarimas, kuriuo, be kita ko, gamintojas įsipareigoja per nustatytą laikotarpį parengti savo elektros įrenginius prijungti prie elektros tinklų, o operatorius – per nustatytą laikotarpį prijungti šio gamintojo elektros įrenginius prie savo valdomų elektros tinklų.	Apibrėžimas atitinka EEĮ 2 str. 17 ¹ dalį, todėl nekartotinas.	Ketinimų protokolai – operatoriaus ir gamintojo susitarimas, kuriuo, be kita ko, gamintojas įsipareigoja per nustatytą laikotarpį parengti savo elektros įrenginius prijungti prie elektros tinklų, o operatorius – per nustatytą laikotarpį prijungti šio gamintojo elektros įrenginius prie savo valdomų elektros tinklų.
6.	Aprašo 2 p.	Leidimas plėtoti gamybos pajėgumus – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo bei Energetikos ministerijos nustatytais sąlygomis ir tvarka gamintojui išduodamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.	Apibrėžimas atitinka EEĮ 16 str. apibrėžimą, todėl nekartotinas.	Leidimas plėtoti gamybos pajėgumus – Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo bei Energetikos ministerijos nustatytais sąlygomis ir tvarka gamintojui išduodamas leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus.
7.	Aprašo 2 d.	Prijungimo išlaidos – investicijos, reikalingos gamintojo įrenginiams prijungti prie operatoriaus valdomų elektros tinklų.	Papildyti.	Prijungimo išlaidos – investicijos, reikalingos gamintojo elektros energijos gamybos įrenginiams prijungti prie operatoriaus valdomų elektros tinklų.
8.	Aprašo 2 d.	Prievolių įvykdymo užtikrinimas – finansinė garantija, finansinis laidavimas ar kita teisėta prievolių įvykdymo užtikrinimo forma, pateikiama operatoriui	Apibrėžimas yra EEĮ 2 str. 35 ¹ dalyje: “Prievolių įvykdymo užtikrinimas – finansinė garantija ar finansinis laidavimas, kaip tai nustatyta Lietuvos Respublikos finansų įstaigų įstatyme”, todėl apibrėžimo formuluotė neturėtų skirtis nuo įstatyminės formuluotės, todėl apraše atskiras apibrėžimas nevertotinas.	Prievolių įvykdymo užtikrinimas – finansinė garantija, finansinis laidavimas ar kita teisėta prievolių įvykdymo užtikrinimo forma, pateikiama operatoriui.
9.	Aprašo 5 p.	Pagrindiniai elektrinių prijungimo prie elektros tinklų etapai, vadovaujantis Atsinaujinančių	Pagrindiniai elektrinių prijungimo prie elektros tinklų etapai perkelti į EEĮ.	Pagrindiniai elektrinių prijungimo prie elektros tinklų etapai, vadovaujantis Atsinaujinančių

		išteklų energetikos įstatymo ir susijusių teisės aktų nuostatomis, yra šie:		išteklų energetikos įstatymo ir susijusių teisės aktų nuostatomis, yra šie:
10.	Aprašo 5.9 ir 5.10 papunkčiai.	<...> prijungimo paslaugos sutarties sudarymas	Papildyti.	<...>5.9. elektrinės prijungimo paslaugos sutarties sudarymas <...> 5.10. elektrinės prijungimo paslaugos vykdymas ir elektros tinklų pajėgumų padidinimas
11.	Aprašo 5 p.		Siūlytina papildyti papunkčiu, numatantčiu Operatoriaus darbų apmokėjimą. Naujas papunktis turėtų eiti po 5.10 papunkčio.	
12.	Aprašo 5 p.		Apsvarstyti, ar nėra reikalinga papildyti papunkčiu, kuris nustatytų galutinį prijungimo fakto fiksavimą (pvz. prijungimo akto pasirašymo ar pan.)	
13.	Aprašo 15.1 papunktis.	prašymą ir Operatoriaus nustatytos formos paraišką (formos skelbiamos operatoriaus interneto tinklalapyje www.eso.lt) techninėms sąlygoms gauti, kuriuose nurodo	Apsvarstyti, ar tikrai reikalinga pateikti du atskirus dokumentus.	prašymą ir Operatoriaus nustatytos formos prašymą paraišką (formos skelbiamos operatoriaus interneto tinklalapyje www.eso.lt) techninėms sąlygoms gauti, kuriuose <...>
14.	Aprašo 15.1.1 papunktis.	kokias technines sąlygas gamintojas pageidauja gauti – išankstines prijungimo sąlygas ar prijungimo sąlygas	Aprašo 15 p. preambolėje nustatyta, kokie subjektai turi pateikti toliau punkte išvardytus dokumentus: „Gamintojas, pageidaujantis gauti <i>išankstines prijungimo sąlygas</i> “, t.y. jau yra nurodyta, ko pageidaujantis asmuo kreipiasi, todėl nelogiška 15.1.1 papunktyje prašyti gamintojo nurodyti, kokias technines sąlygas gamintojas pageidauja gauti – išankstines prijungimo sąlygas <i>ar prijungimo sąlygas</i> .	Naikinti Aprašo 15.1.1 papunktį ir atitinkamai pernumeruoti 15 p.
15.	Aprašo 25 p.	Tinklų operatorius privalo per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo pateikimo dienos su gamintoju pasirašyti ketinimų protokolą.	Būtų daugiau aiškumo, jei operatorius nurodytų, per kiek laiko parengia projektą, kai gauti visi reikalingi dokumentai KP pasirašymui.	Tinklų Operatorius privalo per 30 kalendorinių dienų nuo 24 punkte nurodyto prašymo pateikimo dienos su gamintoju pasirašyti ketinimų protokolą. Operatorius, gavęs visus reikalingus dokumentus Ketinimų protokolo pasirašymui, per xxx darbo dienų parengia ketinimų protokolo projektą ir paskiria

				terminą Gamintojui susipažinti su projektu ir jį pasirašyti.
16.	Aprašo 25 p.	Ketinių protokole privalo būti nurodyta: <...>	Tai, kas nurodyta aprašo 25.1-25.9 papunkčiuose, yra Tarybos patvirtintoje Ketinių protokolo pavyzdinėje formoje, ir taip pat ESO Aprašo prieduose pridedamose KP formose. Siūlytina vietoj dabartinėje redakcijoje esančio KP detalizavimo, 25 punktą papildyti nuostatomis, kokius dokumentus kartu su prašymu pasirašyti KP turėtų pateikti gamintojas, ir į kokias sąlygas atsižvelgiant operatorius pasirašys KP, pvz. įvertinęs tinklo techninius ribojimus, atvirkštinę generaciją (jei tai aktualu) ir pan.	
17.	Aprašo IV skyrius.		Papildyti IV skyrių papildomais punktais, nustatančiais: 1) Ketinių protokolo galiojimo terminą; 2) Ketinių protokolo galiojimo pabaigos (kada netenka galios) pagrindus; 3) Numatyti atvejus, kada galima keisti KP nurodytą galią, nes Aprašo 31 p. kalba, kad visais atvejais pasinaudoja užtikrinimu, nors yra išimčių.	
18.	Aprašo 28 p.	Jeigu gamintojas užbaigia ketinių protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gamintojui šiame įstatyme nustatyta tvarka išduotas leidimas gaminti elektros energiją arba gamintojas, dalyvaujantis Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 20 straipsnio 3 dalyje nurodytame skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, nelaimi šio skatinimo kvotų paskirstymo aukciono arba atsisako jame dalyvauti, tinklų operatorius,	Vardan aiškumo, siūlytina šiame punkte atskirais papunkčiais išskirti atvejus, kai operatorius atsisako prievolių užtikrinimo.	Operatorius atsisako savo teisių pagal gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o šalių teisės ir pareigos pagal ketinių protokolą pasibaigia, kai gamintojas: - nelaimi aukciono ir neketina tęsti veiklos; - nelaimi aukciono ir ketina toliau tęsti veiklą, tačiau šio asmens planuojamos statyti ar įrengti elektrinės prijungimas prie elektros tinklų

		gavęs gamintojo prašymą, atsisako savo teisių pagal gamintojo prievolių įvykdymo užtikrinimą ir grąžina jį šiam gamintojui ar jo prievolių įvykdymo užtikrinimą išdavusiam asmeniui, o šalių teisės ir pareigos pagal ketinimų protokolą pasibaigia		riboja asmenų, laimėjusių aukcioną, galimą prijungimą; - nelaimėjęs aukciono ir pateikęs prašymą operatoriui suteikti jam aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus, jų negauna, nes per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus pateikė ir kiti aukciono dalyviai ir (arba) prašymą pasirašyti ketinimų protokolą pateikė asmenys, ketinantys statyti ar įrengti elektrines, kuriems netaikomos Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1–3 punktuose nurodytos skatinimo priemonės, ir dėl to elektros tinklų galios ir pralaidumų neužtenka visų šių asmenų planuojamų statyti ar įrengti elektrinių prijungimui; - nuo aukciono dokumentų vertinimo pradžios iki pasiūlymų dėl kainos priedo vertinimo pabaigos atsisako dalyvauti aukcione; - užbaigia ketinimų protokole numatytos įrengtosios galios elektrinės statybą Statybos įstatyme nustatyta tvarka ir gauna leidimą gaminti elektros energiją.
19.	Aprašo 29 p.	<...> Tais atvejais, kai yra šioje dalyje nurodytos aplinkybės, gamintojas pateikia tinklų operatoriui dokumentus, įrodančius, kad yra šioje dalyje nurodytos aplinkybės	Tikslinti, kas yra „ši dalis“.	
20.	Aprašo 32 p.	Pagal gamintojo pateiktą prievolių įvykdymo užtikrinimą tinklų operatoriaus gautos lėšos įvertinamos nustatant skirstymo ir perdavimo tiekimo paslaugų kainų viršutines ribas.	Įvertinti, ar Apraše tikslinga nurodyti perdavimo tiekimo paslaugų kainų viršutines ribas.	
21.	Aprašo 34 ir 35 p.		Vartojamas trumpinys „Įstatymas“, kuris prieš tai tekste nebuvo įvestas.	Tikslinti, koks įstatymas nurodomas.
22.	Aprašo 35 p.		Apsvarstyti viso punkto reikalingumą, kadangi jis dubliuojasi su Aprašo 39 p. Be to, 35.2. papunktyje nurodyti netikslūs terminai: Skatinimo tavarokos aprašo 34.2 papunktyje terminas 3 darbo dienos.	Naikinti punktą.

23.	Aprašo 38 p.	Kai Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nustatyta tvarka nustatomas daugiau nei vienas aukciono laimėtojas, o elektrinės prijungimas prie elektros tinklų riboja kitų elektrinių galimą prijungimą, elektros tinklų operatoriaus aukcionui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumai, esant aukciono laimėtojų sutikimui, suteikiami atitinkamo aukciono laimėtojams proporcingai jų pateikto elektros energijos gamybos kiekio pasiūlymams.	Pagal Energetikos ministerijos išaiškinimą, ši 38 p. dalis yra įkelta į aukciono procedūrą.	Apsvarstyti būtinumą palikti Apraše, kadangi šią procedūrą atliks Taryba aukciono proceso metu.
24.	Aprašo 38 p. ir 45 p.	Aukciono laimėtojui nesutikus su proporcingai suteikiama aukcionui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumais, aukciono laimėtojas išbraukiamas iš aukciono laimėtojų sąrašo.	Ši vertinimą atlikti nėra operatoriaus kompetencija, todėl siūlytina į Aprašo šių nuostatų netraukti.	<p>38. Aukciono laimėtojui nesutikus su proporcingai suteikiama aukcionui rezervuota elektros tinklų galia ir pralaidumais, aukciono laimėtojas išbraukiamas iš aukciono laimėtojų sąrašo.</p> <p>45. Elektros energijos perdavimo sistemos operatorius, bendradarbiaudamas su skirstomųjų tinklų operatoriumi, savo interneto tinklalapyje ne rečiau kaip kas tris mėnesius skelbia ir nuolat atnaujina aktualius duomenis apie esamą laisvą elektros perdavimo tinklų galią ir pralaidumus.</p>
25.	Aprašo 40 p.	Asmenys, nurodyti 39 punkte, per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Komisijos nutarimu dienos elektros tinklų operatoriumi, prie kurio valdomų elektros tinklų planuojama prijungti jų plėtojamą elektrinę, pateikia prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus. Elektros tinklų operatorius per 15 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos įvertina aukciono laimėtojams suteiktas elektros tinklų galias ir pralaidumus, taip pat Aprašo 39.1 ir 39.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas ir apie šias aplinkybes informuoja asmenį	Tikslinti nuostatas pagal aktualumą.	Asmenys, nurodyti 39 punkte, per 3 darbo dienas nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo Komisijos nutarimu dienos Operatoriui elektros tinklų operatoriumi, prie kurio valdomų elektros tinklų planuojama prijungti jų plėtojamą elektrinę, pateikia prašymą suteikti aukcionui rezervuotus elektros tinklų galią ir pralaidumus. Elektros tinklų Operatorius per 15 darbo dienų nuo tokio prašymo gavimo dienos įvertina aukciono laimėtojams suteiktas elektros tinklų galias ir pralaidumus, taip pat Aprašo 39.1 ir 39.2 papunkčiuose nurodytas sąlygas ir apie šias aplinkybes informuoja asmenį
26.	Aprašo 40, 41, 42,43 ir kiti Aprašo punktai	Sąvokos „Elektros tinklų operatorius“ vartojimas.	Kadangi Aprašo pradžioje įvestas apibrėžimas, kas yra Operatorius, visame Apraše turėtų ir būti vartojama sąvoka „Operatorius“. Taip pat ši sąvoka turėtų būti	Suvienodinti.

			vartojama arba visur iš didžiosios raidės, arba visur iš mažosios raidės.	
27.	Aprašo 46.2 papunktis	<...> nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdantiems žemės sklypą ar jo dalį, kuriame numatoma verstis <i>šiame</i> įstatyme nustatyta leidimais <...>	Tikslinti, kokiam „šiam“ įstatyme.	
28.	VIII skyrius		<p>1. Dabartinėje redakcijoje išdėstyta, kaip leidimus išduoda Taryba. Tačiau tai nėra Operatoriaus kompetencija. Todėl siūlytina visa skyrių koreguoti pagal aktualumą: kelti nuostatas, susijusias su operatoriumi, ir (arba) kelti nuostatas, nurodančias terminus, per kuriuos asmuo turi kreiptis dėl leidimo, ir (arba) sąlygas, kad negavus leidimo panaikinama tinkle pajėgumų rezervacija.</p> <p>2. Papildyti VIII skyrių nuostatomis, numatančiomis leidimo plėtoti pratęsimo pagrindais.</p>	<p>1. Pvz.:</p> <p>“46. Gamintojas teisės aktų nustatyta tvarka kreipiasi į Tarybą dėl leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus:</p> <p>46.1. per 1 mėnesį nuo ketinimų protokolo pasirašymo dienos, pateikdamas prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, jei gamintojas ketinimų protokolą pasirašė nesiekdamas dalyvauti aukcione;</p> <p>46.2. per 3 mėnesius nuo aukciono laimėtojų patvirtinimo dienos, pateikdamas prašymą gauti leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus ir jį gaudamas, jei gamintojas laimėjo aukcioną arba jei gamintojui buvo suteikti aukcionui rezervuoti elektros tinklų galia ir pralaidumai.</p> <p>47. Gamintojui per nustatytą terminą, nepateikus prašymo leidimui plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus gauti ar negavus leidimo plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, elektros tinklų galios ir pralaidumų rezervavimas gamintojui bei su juo pasirašytas ketinimų protokolai netenka galios, o operatorius netenka prievolės prijungti gamintojo planuojamą statyti elektrinę. Operatorius pasinaudoja gamintojo pateikto prievolių įvykdymo užtikrinimo dalimi, kuri apskaičiuojama 0,0123 Eur/kW dauginant iš laikotarpio nuo prievolių įvykdymo užtikrinimo pateikimo dienos iki dienos, kai nutrūksta ketinimų protokolo galiojimas, išreikšto dienomis.”</p>

				2. Papildymas turėtų būti po dabartinės redakcijos 48 punkto. Atitinkamai koreguoti numeraciją.
29.	Aprašo 49 p.	Leidimas plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus išduodamas, jeigu Valstybinė energetikos reguliavimo taryba įvertinusi asmens pateiktus dokumentus, nustato, kad asmuo atitinka įstatymų reikalavimus ir jo planuojama vykdyti veikla atitinka visas šias sąlygas, tai yra	Vertinti, ar asmuo atitinka teisės aktai reikalaujamus reikalavimus nėra operatoriauskompetencija, todėl siūlytina atsiakyti viso šio punkto.	Naikinti Aprašo 49 p. Nebent palikti trumpą nuorodą į teisės aktą
30.	Aprašo 51.1 papunktis.	Prijungimo taškas parenkamas ir dėl jo pakeitimo atsirandančios papildomos sąnaudos padengiamos Atsinaujančių išteklių energetikos įstatymo ir <i>šiuo</i> Aprašo priede nustatytais sąlygomis ir tvarka.	Neaišku, į kurį priedą deama nuoroda, nes yra keli priedai.	Tikslinti.
31.	Aprašo 56 p.	Gamintojas pagal prijungimo sąlygas parengia prijungimo prie elektros tinklų dalies techninį projektą, kurį suderina su Operatoriumi ir gamintojo elektrinės dalies techninį projektą, kuris patikrinamas teisės aktų nustatyta tvarka	Pagal prasmę šis punktas tinka ne prie sąlygų išdavimo, o prie jų vykdymo, t.y. X skyriuje.	Perkelti nuostatą į X skyrių.
32.	Aprašo 77 p.		Siūlytina vartoti tokią pat formuluotę, kokia vartojama jau suderintame AB LITGRID analogiškame apraše. Ji buvo surasta kaip kompromisinis variantas tarp visų šalių.	Gamintojas operatoriumi apmoka visas (rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl gamintojo elektrinės prijungimo prie elektros tinklų, faktiškai atliktų darbų su įranga kainą ir kitas operatoriaus patirtas išlaidas, susijusias su prijungimo paslaugos suteikimu (pvz., išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui, archeologiniams tyrinėjimams, techninei priežiūrai, techninio priežiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei)) sąnaudas, susijusias su elektrinės prijungimu prie elektros tinklo.
33.	Aprašo 83.2 papunktis, 62 punktas.	62. <...> <i>vėjo elektrinių prijungimo prie elektros tinklų techninėmis taisyklėmis</i> , techniniais reikalavimais medžiagoms ir įrenginiams ir kitais galiojančiais teisės aktais. 83.2. <...> elektros tinklų rekonstravimo, modernizavimo, remontų, profilaktikos, techninės priežiūros, bandymų, naujų įrenginių įrengimo ar jų įjungimo darbai atvejais,	Kadangi šių teisės aktų trumpinių nebuvo, reikėtų pilno pavadinimo su priėmimo data, numeriu ir kas patvirtino.	Tikslinti.

		atjungimus suderinus su gamintoju <i>Dispečerinio elektros energetikos sistemos valdymo nuostatuose</i> nustatyta tvarka		
Aprašo 2 ir 3 priedas.				
34.	2 ir 3 priedo 1 p.	<...> agregatų skaičius <...>	Kas tai yra? Nei šiame dokumente, nei kituose tokia sąvoka nevartojama. Siūltina keisti į „generatorių“ ar kitą atitinkamą terminą.	Tikslinti.
35.	3 priedo pavadinimas.	Prašymas pasirašyti ketinimų protokolą teikiamas (i) iki 2019-09-02, (ii) nesiekiant dalyvauti skatinimo kvotų paskirstymo aukcione, (iii) turint galiojantį leidimą plėtoti elektros energijos gamybos pajėgumus, (iv) neturint pasirašytos elektrinės prijungimo prie elektros tinklų paslaugos sutarties.	1. Apsvarstyti aktualumą. (i), (iii) ir (iv) dalys buvo aktualios iki 2019 m. rugsėjo 2 d. 2. Atmetus aukščiau išvardytų dalių aktualumą, lieka (ii) dalis, nusakanti dalyvius, nesiekiančius dalyvauti aukcione. Kadangi 2 priede nustatytoje formoje jau yra prašymas nurodyti, koku tikslu gamintojas nori pasirašyti KP, ar dalyvauti aukcione, ar ne, darytina išvada, kad (ii) dalis neaktuali.	Apsvarstyti atsisakyti 3 priedo ir atitinkamai keisti kitų priedų numeraciją.
Aprašo 4 ir 5 priedas.				
35.	Bendra pastaba 4 ir 5 priedams.	Valstybinės energetikos inspekcijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisija keistini į Valstybinę energetikos reguliavimo tarybą.		Keisti visame priedų tekste.
36.	4 ir 5 priedo 3.6 papunktis.	Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines.	KP tipinės formos derinimo metu buvo išsiaiškinta, kad gali būti ir kitų institucijų reikalingų pažymų. Todėl siūlytina naudoti KP pavyzdinės patvirtintos formos formuluotę.	Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas, kad teritorijose, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, netaikomi apribojimai projektuoti ir statyti vėjo elektrines. Šiuo Protokolu Šalys patvirtina, kad yra gauta Lietuvos kariuomenės ir (arba) kitos nacionalinį saugumą užtikrinančios institucijos išvada, kad, atsižvelgiant į nacionalinio saugumo reikalavimus, teritorijose galima projektuoti ir statyti vėjo elektrines (prie Protokolo pridodamas gautas Lietuvos kariuomenės patvirtinimas ir (arba) išvada).

37.	4 priedo 2.9.1 papunktis	<...> Elektrinės, naudojančios neatsinaujinančius energijos išteklius, prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam negu 6 mėnesių ir/ar vieną kartą ne ilgesniame negu 12 mėnesių laikotarpiui	Sakinys neaktualus, nes 4 priedas skirtas tik dalyvaujantiems aukcione.	Elektrinės, naudojančios neatsinaujinančius energijos išteklius, prijungimo prie elektros tinklų terminas gali būti pratęstas vieną kartą ne ilgesniam negu 6 mėnesių ir/ar vieną kartą ne ilgesniame negu 12 mėnesių laikotarpiui.
38.	Visas projektas		Įvairios redakcinės pastabos, pateikiamos el. paštu.	