



**LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA**

Biudžetinė įstaiga, Gedimino pr. 38, LT-01104 Vilnius,  
tel. (8 5) 203 4407, faks. (8 5) 203 4692, el. p. [info@enmin.lt](mailto:info@enmin.lt).  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 302308327

Valstybinei energetikos  
reguliavimo tarybai

2019-07- Nr. (17.2-16E)3-  
Į 2019-07-12 Nr. R2-(E)-1409

**DĖL ELEKTROS PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ  
TINKLO PLĖTROS PLANO**

Lietuvos Respublikos energetikos ministerija, išnagrinėjusi aukščiau nurodytu raštu pateiktą Lietuvos elektros energetikos sistemos 400-110 kV tinklų plėtros planą 2019-2028 m. (toliau – Planas), teikia šias pastabas:

1. Prašome patikslinti ir detaliau pagrįsti 3 skyriuje aprašomą elektros energijos suvartojimo ir didžiausios sistemos pareikalaujamos galios prognozę įvertinant tikimybę, kad daugėjant elektra varomų automobilių didelė jų dalis bus įkraunami vienu metu ir tai ženkliai padidintų ne tik vidutinę, bet ir momentinę didžiausios sistemos pareikalaujamos galios vertę piko metu.

2. Prašome patikslinti ir detaliau pagrįsti 3 skyriuje aprašomą elektros energijos suvartojimo ir didžiausios sistemos pareikalaujamos galios prognozę įvertinant šilumos siurblių momentinį elektros energijos suvartojimą ir jo įtaką didžiausios sistemos pareikalaujamos galios vertei žiemos piko metu.

3. Prašome patikslinti kokių priemonių planuojama imtis tam, kad būtų mažinamas 4.2 skyriuje prognozuojamas neigiamas sistemų galių balansas. Siūlome papildyti Planą informacija dėl sisteminių paslaugų rinkos prognozių.

Viceministras

Rytis Kėvelaitis

**Originalas nebus  
siunčiamas**